220002349162

中国认可
国际互认
检测
TESTING

检 测 报 告

检测类别：委托检测

中国检测认证集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

中国国检测试控股集团股份有限公司

国家建筑材料测试中心

生产单位	广东福美特建筑材料有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2025年01月22日	样品数量	10m
生产日期		型号规格	600 - 1200

判定依据 GB/T [illegible] 《[illegible]》

批准：[illegible] 审核：[illegible] 编制：[illegible]

国家建筑材料测试中心

序号	检测项目	技术要求	检测结果	结论
1	燃烧性能（THR600s）	A	未到达试样	符合
2	火焰横向蔓延	未到达试样	未到达试样	符合
3	烟气生成速率指数	<30m²/s²	0m²/s²	符合
4	燃烧滴落物微粒	1	0	符合

检测依据	GB/T 20284-2006
试样安装说明	1、试样按 GB/T 20284-2006 第 5.2.2 b）条规定进行安装； 2、试样安装用背板为厚 12mm、密度 800kg/m³ 的硅酸钙板，尺寸 1500mm×1000mm、1500mm×570mm；

1、本报告仅对来样负责；

2、本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能有关，不能视为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

本报告结束

北京市

国家倡议的实现贡献力量！

更多详细可入引导网：http://www.cic.edu.cn